

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«6» Июля 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

ул. Мельникова д. 22А

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв. системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области
Начальник участка ООО «Домоуправление»

С.Г. Франчук
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Таштанов Дамир Сергеевич
(ФИО, подпись)

Дата:

6 июля 2023 *Смоляков*



АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«06» 07 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу:

ул. Мельникова д. 22А

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	<i>13:00 06.07.23</i>
Окончание промывки	<i>16:10 07.07.23</i>
Давление водопроводной воды	<i>2,7 кг/см²</i>
Давление воды в системе отопления	<i>6,2 кг/см²</i>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области
Начальник участка ООО «Домоуправление»

С.Г. Франчук
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Таштанов Дамир Сергеевич
(ФИО, подпись)

Дата: *6 июля 2023*

Смоляков

