

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«29» 08 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: пер. Коммунарск д. 8 / 1 ввход

Произведена опрессовка узла ввода ИТП системы отопления здания на 6,8 кг/см. кв. на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области (ФИО, подпись) И.И. Французский С.Г.

Начальник участка ООО «Домоуправление» (ФИО, подпись) Медведев В.А.

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» (ФИО, подпись) Медведев В.А.

Дата: 29.08.23 ✓ куз Куракина Р.А.

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«29» 08 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: пер. Коммунарск д. 8 / 1 ввход

Гидравлическая промывка	8:30 29.08.23
Начало промывки	14:00 30.08.23
Окончание промывки	2,8 м/сек
Давление водопроводной воды	6,2 м/сек ²
Давление воды в системе отопления	

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области (ФИО, подпись) И.И. Французский С.Г.

Начальник участка ООО «Домоуправление» (ФИО, подпись) Медведев В.А.

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» (ФИО, подпись) Медведев В.А.

Дата: 29.08.23 ✓ куз Куракина Р.А.

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 16 » 08 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

пер. Коммунаров д. 8 / 2 блок /

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП

системы отопления здания

на 6,8 кг/см. кв.

на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)

Дата:

16.08.23

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 16 » 08 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу:

пер. Коммунаров д. 8 / 2 блок /

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды

Давление воды в системе отопления

8 15 16.08.23
15 00 17.08.23
2,8 м/см²
6,2 м/см²

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)

Дата:

16.08.23