

АКТ №  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«17» 08 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Коммунальная д. 18

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП

на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания

на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

(ФИО, подпись)

Дата:

17.08.23

Трушина Н.Н.

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«18» 08 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Коммунальная д. 18

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	9 <sup>00</sup> 17.08.23
Окончание промывки	14 <sup>00</sup> 18.08.23
Давление водопроводной воды	2,8 м/см <sup>2</sup>
Давление воды в системе отопления	6,2 м/см <sup>2</sup>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

(ФИО, подпись)

Дата:

18.08.23

Трушина Н.Н.