

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

« 11 » августа 2023 г.

г. Новоульяновск

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Мира д. 21

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв. системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв. Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого. Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

*С.И. Французский* (ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

*Хамматов Дамиль Сергеевич* (ФИО, подпись)

Дата: 11 августа

*Александр Александрович* (ФИО, подпись)



АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

« 11 » 08 2023 г.

г. Новоульяновск

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: ул. Мира д. 21

Гидравлическая промывка	9:00 11.08.23
Начало промывки	14:00 11.08.23
Окончание промывки	2,8 М/см <sup>2</sup>
Давление водопроводной воды	6,2 М/см <sup>2</sup>
Давление воды в системе отопления	

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

*С.И. Французский* (ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

*Хамматов Дамиль Сергеевич* (ФИО, подпись)

Дата: 11 августа

*Александр Александрович* (ФИО, подпись)

