

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

« 17 » августа 2023 г.

г. Новоульяновск

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

ул. Мира д. 17

Произведена опрессовка узла ввода ИТП системы отопления здания

на 6,8 кг/см. кв.
на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.
Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

[Signature]
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоправление»
Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

[Signature]
(ФИО, подпись)
Кашинков Дамир Степанович
(ФИО, подпись)

Дата: *17 августа*

✓ И Керюев А.С.



АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

« 17 » августа 2023 г.

г. Новоульяновск

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу:

ул. Мира д. 17

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Гидравлическая промывка | <i>8/10</i> |
| Начало промывки | <i>15.08.23</i> |
| Окончание промывки | <i>18.08.23</i> |
| Давление водопроводной воды | <i>2,8 кг/см²</i> |
| Давление воды в системе отопления | <i>6,0 кг/см²</i> |

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

[Signature]
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоправление»
Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

[Signature]
(ФИО, подпись)
Кашинков Дамир Степанович
(ФИО, подпись)

Дата: *17 августа*

✓ И Керюев А.С.

