

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 11 » августа 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

ул. Советский д. 3

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

И.И. Франчук С.Г.
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоправление»

Иванов Е.А.
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

Калимытов Дами Сергеевич Ми
(ФИО, подпись)

Дата:

11 августа

Ирина Александровна Т.П.

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 11 » 08 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу:

ул. Советский д. 3

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды

Давление воды в системе отопления

8¹⁰
11.08.23
11.08.23
2,8 МПа
6,2 МПа

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

И.И. Франчук С.Г.
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоправление»

Иванов Е.А.
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

Калимытов Дами Сергеевич Ми
(ФИО, подпись)

Дата:

11 августа

Ирина Александровна Т.П.