

**АКТ №**  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск « 0 » августа 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Мира д. 19

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области И.И. Франклин С.Г. (ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление» И.И. Франклин С.Г. (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» Хамышов Дамир Серикович (ФИО, подпись)

Дата: 9 августа Смирнов С.И. Симонов А.И.



**АКТ №**  
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск « 09 » 08. 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Мира д. 19

Гидравлическая промывка	810
Начало промывки	09.08.23
Окончание промывки	10.08.23
Давление водопроводной воды	2,8 м/см <sup>2</sup>
Давление воды в системе отопления	6,2 м/см <sup>2</sup>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области И.И. Франклин С.Г. (ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление» И.И. Франклин С.Г. (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» Хамышов Дамир Серикович (ФИО, подпись)

Дата: 9 августа Смирнов С.И. Симонов А.И.

