

**АКТ №**  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск « 8 » августа 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Ульяновская д. 188

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

*И.И. Бранухин*  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

*Сюскреба Л.И.*  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

*Сюскреба Л.И.*  
(ФИО, подпись)

Дата: 8.08.2023

✓ Служ. *Сюскреба Л.И.*



**АКТ №**  
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск « 08 » 08 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: ул. Ульяновская д. 188

Гидравлическая промывка	810
Начало промывки	17:30 08.08.23
Окончание промывки	17:40 08.08.23
Давление водопроводной воды	2,8 м/см <sup>2</sup>
Давление воды в системе отопления	6,2 м/см <sup>2</sup>

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

*И.И. Бранухин*  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

*Кашин Денис Сергеевич*  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Дата: 8 августа

✓ Служ. \_\_\_\_\_

