

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 10 » 05 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Ульмановская д. 17А

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв. системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.



Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области (ФИО, подпись) *И.И. Француз д.р.*

Начальник участка ООО «Домоуправление» *Мамонтов Е.А.* (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» *Зюв В.В.* (ФИО, подпись)

Дата: 10.05.23 В ВУФ Герасимов П.В.

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 10 » 05 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: ул. Ульмановская д. 17А

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	8:10 10.05.23
Окончание промывки	17:00 10.05.23
Давление водопроводной воды	2,8 МПа
Давление воды в системе отопления	6,2 МПа

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.



Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области (ФИО, подпись) *И.И. Француз д.р.*

Начальник участка ООО «Домоуправление» *Мамонтов Е.А.* (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» *Зюв В.В.* (ФИО, подпись)

Дата: 10.05.23 В ВУФ Герасимов П.В.