

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«28» 08 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

ул. Мичурина д. 1/13

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП

на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания

на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

[Signature]
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Мельниченко В.М.
(ФИО, подпись)

Дата:

28.08.23 *[Signature]*

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«28» 08 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу:

ул. Мичурина д. 1/13

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	<i>8:30 28.08.23</i>
Окончание промывки	<i>14:00 29.08.23</i>
Давление водопроводной воды	<i>2,8 м/см²</i>
Давление воды в системе отопления	<i>6,2 м/см²</i>

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

[Signature]
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Мельниченко В.М.
(ФИО, подпись)

Дата:

28.08.23 *[Signature]*