

АКТ №  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 7 » августа 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: пер. Коммунарск д. 2

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

*[Подпись]*  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

*[Подпись]*  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

*[Подпись]*  
(ФИО, подпись)

Дата: 7 августа

*[Подпись]*

АКТ №  
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 15 » 08 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: пер. Коммунарск д. 2

Гидравлическая промывка	8:40
Начало промывки	16:00 07.08.23
Окончание промывки	16:00 08.08.23
Давление водопроводной воды	2,8 кг/см <sup>2</sup>
Давление воды в системе отопления	6,2 кг/см <sup>2</sup>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

*[Подпись]*  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

*[Подпись]*  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

*[Подпись]*  
(ФИО, подпись)

Дата: 7 августа

*[Подпись]*