

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«15» 08 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

*ул. Чкаловская д. 1/27*

Произведена опрессовка узла ввода ИТП системы отопления здания

на 6,8 кг/см. кв.  
на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области  
Начальник участка ООО «Домоуправление»

*[Подпись]*  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

*[Подпись]*  
(ФИО, подпись)

Дата:

*15.08.23*

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«15» 08 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу:

*ул. Чкаловская д. 1/27*

Гидравлическая промывка	<i>900</i>	<i>15.08.23</i>
Начало промывки	<i>1600</i>	<i>16.08.23</i>
Окончание промывки	<i>2,8 м/см<sup>2</sup></i>	
Давление водопроводной воды	<i>6,2 м/см<sup>2</sup></i>	
Давление воды в системе отопления		

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области  
Начальник участка ООО «Домоуправление»

*[Подпись]*  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

*[Подпись]*  
(ФИО, подпись)

Дата:

*15.08.23*