

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 18 » 08 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

ул. Ленина д. 6

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП

на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания

на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

И.И. Ханжеев С.Г.
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Е.А. Ширинкина
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Мелогенко В.И.
(ФИО, подпись)

Дата:

18.08.23 ✓ Ваш

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 18 » 08 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу:

ул. Ленина д. 6

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды

Давление воды в системе отопления

8³⁰ 18.08.23
17⁰⁰ 18.08.23
2,8 М/см²
6,2 М/см²

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

И.И. Ханжеев С.Г.
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Е.А. Ширинкина
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Мелогенко В.И.
(ФИО, подпись)

Дата:

18.08.23 ✓ Ваш