

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск «18» 08 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Миря, д. 25

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

[Подписи]
(ФИО, подпись)
[Подпись]
(ФИО, подпись)
[Подпись]
(ФИО, подпись)

Дата: 18.08.23 ✓ Физов

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск «18» 08 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: ул. Миря, д. 25

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	8:30 18.08.23
Окончание промывки	17:10 18.08.23
Давление водопроводной воды	2,8 МПа
Давление воды в системе отопления	6,2 МПа

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

[Подписи]
(ФИО, подпись)
[Подпись]
(ФИО, подпись)
[Подпись]
(ФИО, подпись)

Дата: 18.08.23 ✓ Физов