

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«31» 09 2023 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Мира д. 23

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП

на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания

на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Дата: 31.08.23

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

«31» 08 2023 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: ул. Мира д. 23

Гидравлическая промывка	8/0
Начало промывки	31.08.23
Окончание промывки	17:00 31.08.23
Давление водопроводной воды	2,8 кг/см <sup>2</sup>
Давление воды в системе отопления	6,2 кг/см <sup>2</sup>

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Дата: 31.08.23