

Приложение № 3
к договору 09/2018
от 15.10.2018

А К Т
технического состояния общего имущества
многоквартирного дома № 62 по ул.Октябрьская

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

№ п/п	Наименование конструктивного оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и мест дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый ЖЭК или текущий ремонт жилых помещений, выполняемый нанимателями жилых помещений за их счет)
1	Фундамент	удовлетворительно	
2	Стены	удовлетворительно	
3	Перекрытия	удовлетворительно	
4	Кровля	удовлетворительно	
5	Балконные плиты, козырьки	удовлетворительно	
6	Козырьки входные	удовлетворительно	
7	Окна	удовлетворительно	
8	Двери	удовлетворительно	
9	Внутренняя отделка	удовлетворительно	
10	Лестничные марши, крыльца	удовлетворительно	
11	Отмостка	удовлетворительно	
12	Инженерное оборудование	коррозия, капельная течь в местах зачеканки раструбов КНС	текущий ремонт за счет средств собственников
13	Электрооборудование	удовлетворительно	

Директор

Председатель ТСН



В.В.Морозов

Т.И.Челомбичкая