

АКТ
весеннего осмотра жилого дома

« 15 » марта 2024 г.

Дом № или строение (корпус) 22
ул.(пер., пр., б-р) Б-р Львовский
Город, село г.Ульяновск район Заволжского Ульяновская
область
Вид управления
Управляющая(обслуживающая)организация ООО«УО Жилстройсервис»

Общие сведения по строению

1. Год постройки 1989
2. Материал стен
3. Число этажей 18
4. Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал нет
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке)
6. Количество подъездов 1
7. Количество квартир 80
8. Общая площадь (кв.м) 6338,27
9. Количество лифтов 2
10. Количество мусоропроводов 1
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики) имеется
12. Оборудовано ПЗУ 1
13. Наличие арендуемых помещений, нежилых помещений, у которых имеются собственники (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах): склад, офис.
На 17 эт.(тех.этаж)- Союз художников.

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:
председателя главного инженера ООО « УО Жилстройсервис» Силантьева Е.С.
и членов комиссии (представителей собственников)
инженера участка №7- Башилова А.Н.
мастера участка №7 - Головановой Т.В.
старшей по дому Безруковой А.А.

произвела осмотр вышеуказанного здания.

**Результаты осмотра строительных конструкций
и инженерного оборудования здания**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
-------	--	---	------------------------

ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
отсутствуют

1.	Фундамент	В нормативно-техническом состоянии	
2	Хозсараи Дощатые ограждения	-	
3.	Окна, продухи	-	
4.	Двери металлические Запорн. устройства, двери в подъезде, входы в подвал.	-	
5.	Транзитные инженерные Сети, инженерные системы.		
6.	1) Розлив Ц.О. 2) Розлив ХВС 3) Канализация 4) Электрощитовая 5) ГВС 6) Кабельные сети		
7.	Влажность, затоплено, состояние полов.	-	
8.	Элеваторный узел, водомерный узел	-	
9.	Ввод инженерных сетей через фундамент	В нормативно-техническом состоянии	
10.	Входа в подвал, запоры, пристрой.	-	
11.	Электропроводка, светильники		
12.	Переключение внутреннего водостока в канализацию, системы ливневого	В нормативно-техническом состоянии	

Цокольный этаж

1.	Фундамент, стены	В нормативно-техническом состоянии	
2.	Двери металлические, деревянные, запоры	В нормативно-техническом состоянии	
3.	Окна, продухи		
4.	Инженерные сети	В нормативно-техническом состоянии	
5.	Система ЦО Система ХВС Система ГВС	В ограниченно-рабочеспособном состоянии В ограниченно-рабочеспособном состоянии В ограниченно-рабочеспособном состоянии	Требуется капитальный ремонт Требуется текущий ремонт: замена кран шаровый: Ф20-40шт. Кран Маевского М10-40шт. Требуется капитальный ремонт . Требуется текущий ремонт: замена кран шаровый: Ф25-6шт. Требуется капитальный ремонт Требуется текущий ремонт: замена кран шаровый: Ф25-6шт.

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
	Канализация Электрощитовая ВРУ	В ограниченно-рабочеспособном состоянии В работоспособном состоянии	Требуется капитальный ремонт. Требуется текущий ремонт: требуется замена выпусков 1,2,3,4 ст.
6.	Влажность Затоплённость		
7.	Тепловой узел		
8.	Инженерные вводы через фундамент		
9.	Переключение ливнёвки в канализацию		
10.	Системы приточно-вытяжной вентиляции.	В ограниченно-рабочеспособном состоянии	Требуется капитальный ремонт
11.	Утепление инженерных сетей и перекрытий.	В ограниченно-рабочеспособном состоянии	Требуется капитальный ремонт ЦО,ГВС,ХВС

**НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
(указать количество)**

1.	XBC	3	
2.	ГВС	2	
3.	Отопление	2	
4.	Газоснабжение	-	
5.	Электроснабжения	3	
6.	Иные	-	

СТЕНЫ

1.	Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, панельные крупноразмерные блоки МОНОЛИТИЧЕСКИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН	В работоспособном состоянии	
2.	Промерзание через м/п швы	В ограниченно-рабочеспособном состоянии	Требуется заделка технологических отверстий в кв.№33 требуется ремонт межэтажных стыков кв.35,51,11
3.	Лоджии, балконы Ограждение	В работоспособном состоянии	
4.	Построенные балконы, погреба		
5.	Кирпичные пилоны		
6.	Штукатурка		
7.	Покраска, побелка	В ограниченно-рабочеспособном состоянии	Требуется капитальный ремонт фасада

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
8.	Стянуты стены металлическими обоймами		
9.	Трещины в стенах, пилонах		
10.	Навесы, входы в подъезд		
11.	Стены машинных отделений	В работоспособном состоянии	
12.	Карнизы, парапеты		
13.	Отмостка	В ограниченно-рабочеспособном состоянии	Требуется капитальный ремонт
14.	Цоколь	В ограниченно-рабочеспособном состоянии	Требуется капитальный ремонт
15	Шкафы пожарного оборудования		
16	Система пожаротушения	В работоспособном состоянии	Требуется капитальный ремонт ППА и ДУ

1.	ж/пустотные, ребристые сплошные, <u>монолитные ж/б</u> из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные не оштукатуренные, деревянные оштукатуренные	В нормативно-техническом состоянии	
2.	Выполнено усиление инженерные системы		
3.	Установлены ванны на деревянное перекрытие		

ПЕРЕГОРОДКИ

1.	Ж/б панельные, Кирпичные, Деревянные, <u>гипсобетонные</u>	В ограниченно-рабочеспособном состоянии	
----	--	---	--

ЛЕСТНИЦЫ

1.	<u>Ж/бетонные марши,</u> по стальным косоурам наборные ступени, деревянные металлические ограждение перил, зазор между материалами.	В нормативно-техническом состоянии	
----	---	------------------------------------	--

КРЫШИ-КРОВЛИ

1.	<u>Рулонное покрытие и примыкание из листовой стали,</u>	В ограниченно-рабочеспособном состоянии	Требуется капитальный ремонт
----	--	---	------------------------------

из шифера, <u>воронки</u> , водосточные трубы, свесы, <u>парапет</u> , карнизы, ограждение, люки, выхода покрытие из рубероида рубемаста залитые мастикой <u>над машинным отделением</u> Вентканалы, ДВК, Испарители, Продуха, слуховые окна Чердака, над лоджиями, Балконами, кровля	В ограниченно-рабочеспособном состоянии	
--	---	--

ПОЛЫ

1. Цементно-песчаные, <u>бетонные</u> , мозаичные, керамическая плитка, паркетные, дощатые, ДСП, ДВП, линолеум в местах общего пользования.	В нормативно-техническом состоянии	
---	------------------------------------	--

ОКНА, ДВЕРИ

1. В квартирах В л/клетках В техподвалах В мусорокамерах	В ограниченно-рабочеспособном состоянии В ограниченно-рабочеспособном состоянии	Требуется текущий ремонт: Требуется замена витражных оконных блоков на 17 этаже. Требуется восстановление водоснабжения, водоотведения
---	--	---

ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ

1. Покраска, побелка двери входа двери на чердак кровлю мусоропровод подъездное отопление подъездное освещение	В ограниченно-рабочеспособном состоянии В работоспособном состоянии В работоспособном состоянии В работоспособном состоянии В работоспособном состоянии В работоспособном состоянии	Требуется текущий ремонт: косметический ремонт на эвакуационной лестнице. Требуется замена мусорного клапана 13 эт.
--	--	--

МАЛЫЕ ФОРМЫ

1. Качели, горки бельевые стойки, скамьи и иные сооружения.	В ограниченно-рабочеспособном состоянии	Требуется демонтаж качелей и 3-х горок.
---	---	---

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ		
1. <u>Подъездные дороги,</u> <u>подходы к подъездам</u> <u>трактиры,</u> <u>деревья,</u> <u>кустарники,</u> ограждение фасадов, архитектурный облик, освещение придомовой территории.	В ограниченно-работоспособном состоянии	Требуется капитальный ремонт проезжей части дороги, бордюрного камня, тротуаров. Требуется стрижка кустарников. Требуется замена светильников уличного освещения - 1 шт.

Выводы и предложения комиссии:

Требуется капитальный ремонт: фасада, пожарного оборудования ППА и ДУ,
требуется капитальный ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции, системы ЦО,
ГВС, ХВС, системы электрооборудования жилого дома.

Требуется текущий ремонт: требуется косметический ремонт эвакуационной лестницы,
требуется замена витражных оконных блоков на 17 этаже, требуется заделка
технологических отверстий в кв. №33, требуется ремонт межэтажных стыков в кв. 35, 11, 51,
требуется замена выпусков канализации, требуется восстановление водоснабжения,
водоотведения в мусорокамерах, требуется замена мусороприемного клапана на 13 эт.,
требуется ремонт коммуникационных ниш, согласно протоколу голосования
собственников.

Благоустройство: Требуется замена светильников уличного освещения- 1шт., требуется
установка детского игрового комплекса, требуется демонтаж морально устаревших 3-х
горок и качели. Требуется обрезка кустарников, требуется ремонт дороги, бордюрного
камня, тротуаров, согласно протоколу голосования собственников.

Подписи:

Председатель комиссии: _____ Силантьев Е.С. 

Члены комиссии:

инженер участка №7 _____ Башилов А.Н. 

мастер участка №7 _____ Голованова Т.В. 

старшая по дому _____ Безрукова А.А. 