

**АКТ**  
**ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА**

«14 марта » 2024 г.

Дом № или строение (корпус) \_\_\_\_\_ 18 \_\_\_\_\_ ул.  
(пер., пр., б-р) \_\_\_\_\_ пр.Филатова \_\_\_\_\_  
Город, село \_\_\_\_\_ г.Ульяновск \_\_\_\_\_ район \_\_\_\_\_ Ульяновская область  
Вид управления \_\_\_\_\_  
Управляющая(обслуживающая)организация \_\_\_\_\_ ООО «УО Жилстройсервис»

**Общие сведения по строению**

1. Год постройки \_\_\_\_\_ 1988 \_\_\_\_\_
2. Материал стен \_\_\_\_\_ панели \_\_\_\_\_
3. Число этажей \_\_\_\_\_ 9 \_\_\_\_\_
- 4.Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал \_\_\_\_\_ есть \_\_\_\_\_
5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке) \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_
6. Количество подъездов \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_
- 7.Количество квартир \_\_\_\_\_ 72 \_\_\_\_\_
- 8.Общая площадь (кв.м) \_\_\_\_\_ 72 \_\_\_\_\_
- 8.Общая площадь (кв.м) \_\_\_\_\_ 4148,24 \_\_\_\_\_
- 9.Количество лифтов \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_
- 10.Количество мусоропроводов \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_
- 11.Оборудовано системами ППА и дымоудаления — системы нет
- 12.Оборудовано ПЗУ \_\_\_\_\_ 2под \_\_\_\_\_
- 13.Наличие арендуемых помещений, нежилых помещений, у которых имеются собственники(на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) кв.№1 магазин

**Результаты осмотра здания**

Комиссия в составе:

председателя: гл.инженера ООО «УО Жилстройсервис» Силантьева Е.С  
и членов комиссии (представителей собственников) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Инженера участка №7 Башилова А.Н.

\_\_\_\_\_ Мастера участка №7 Чичаевой Р.Г.

Председателя совета МКД Ключниковой Т.В.  
произвела осмотр вышеуказанного здания.

**Результаты осмотра строительных конструкций  
и инженерного оборудования здания**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
<b>ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ</b>			
1.	Фундамент		
2.	Хозсарай Дощатые ограждения		
3.	Окна, продухи		
4.	Двери металлические		

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
	Запорн. устройства, двери в подъезде, входы в подвал.		
5.	Транзитные инженерные Сети, инженерные системы.		
6.	1) Розлив Ц.О. 2) Розлив ХВС 3) Канализация 4) Электрощитовая 5) ГВС 6) Кабельные сети		
7.	Влажность, затоплено, состояние полов.		
8.	Элеваторный узел, водомерный узел		
9.	Ввод инженерных сетей через фундамент		
10.	Входа в подвал, запоры, пристрой.		
11.	Электропроводка, светильники		
12.	Переключение внутреннего водостока в канализацию, системы ливневого		
<b>ТЕХПОДВАЛ</b>			
1.	Фундамент, стены	В работоспособном состоянии	
2.	Двери металлические, деревянные, запоры	В работоспособном состоянии	
3.	Окна, продухи	В работоспособном состоянии	
4.	Инженерные сети		
5.	Ц.О.  ГВС  ХВС  Канализация  Электрощитовая ВРУ	В ограниченно-работоспособном состоянии  В ограниченно-работоспособном состоянии  В ограниченно- работоспособном состоянии  В ограниченно-работоспособном состоянии  В ограниченно-работоспособном состоянии	Требуется кап. ремонт, замена обратного клапана ф50-1шт, затвор ф80-2шт, сборки ф20-20шт Требуется кап. ремонт, замена сборки ф32-8шт, задвижка ф50-2шт узел ХВС- задвижки ф50-3шт ,сборка ф32 6шт Требуется кап. ремонт, Требуется кап. ремонт замена труб ф100-20п/м
6.	Влажность Затоплённость		
7.	Элеваторный узел		
8.	Инженерные ввода через фундамент		

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
9.	Переключение ливнёвки в канализацию		
10.	Приточно-вытяжная вентиляция		
11.	Утепление инженерных сетей и перекрытий.	В работоспособном состоянии	
<b>НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ</b> (указать количество)			
1.	ХВС	1	
2.	ГВС	2	
3.	Отопление	2	
4.	Газоснабжение	-	
5.	Электроснабжения	2	
6.	Автоматизированная система погодного регулирования и электронный ТРЖ	1	
<b>СТЕНЫ</b>			
1.	Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, <b>панельные</b> крупноразмерные блоки	В работоспособном состоянии	
2.	Промерзание через м/п швы стены сырые	В ограниченно-работоспособном состоянии	Требуется капитальный ремонт фасада утепление стены в спальней кв.72
3.	Лоджии, балконы, козырьки Ограждение	В работоспособном состоянии	
4.	Построенные балконы, погреба		
5.	Кирпичные пилоны		
6.	Штукатурка		
7.	Покраска, побелка наружных стен	В работоспособном состоянии	
8.	Стянуты стены металлическими обоями		
9.	Трещины в стенах, пилонах		
10.	Навесы, входы в подъезд	В работоспособном состоянии	
11.	Стены машинных отделений	В ограниченно-работоспособном состоянии	Требуется текущий ремонт под №1,2
12.	Карнизы, парапеты,		
13.	Отмостка	В ограниченно-работоспособном состоянии	Требуется капитальный ремонт .
14.	Цоколь	В работоспособном состоянии	
15.	Вытяжная вентиляция	В работоспособном состоянии	
<b>ПЕРЕКРЫТИЕ</b>			
1.	ж/ пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б	В работоспособном состоянии	

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
	из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные		
2.	Выполнено усиление инженерные системы		
3.	Установлены ванны на деревянное перекрытие		
<b>ПЕРЕГОРОДКИ</b>			
1.	Ж/б панельные, Кирпичные, Деревянные, гипсобетонные	В работоспособном состоянии	
<b>ЛЕСТНИЦЫ</b>			
1.	Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные металлические ограждение перил, зазор между материалами.	В работоспособном состоянии  В работоспособном состоянии	
<b>КРЫШИ-КРОВЛИ</b>			
1.	Рулонное покрытие и примыкание из листовой стали, из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, ограждение, люки, <b>выхода, надстройки</b> покрытие из рубероида рубемаста залитые мастикой над машинным отделением <b>Вентканалы, ДВК, Испарители, Продуха, слуховые окна Чердака, над лоджиями, Балконами, кровля</b> Молнезащита	В ограниченно-работоспособном состоянии  В работоспособном состоянии  в работоспособном состоянии  В ограниченно-работоспособном состоянии  в работоспособном состоянии	Требуется капитальный ремонт     треб.установить решетки на вент отверстие под крышей
<b>ПОЛЫ</b>			
1.	Цементно-песчаные, <b>бетонные</b> , мозаичные, керамическая плитка, паркетные, дощатые, ДСП, ДВП, плитки ПВХ в местах общего пользования.	в работоспособном состоянии	
<b>ОКНА, ДВЕРИ</b>			
1.	В квартирах		

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
	В л/клетках В техподвалах	В ограниченно-работоспособном состоянии  В работоспособном состоянии	Замена оконных блоков на пластиковые под.№1,2
<b>ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ</b>			
1.	Покраска, побелка, двери: входные двери: на кровлю мусорокамеры, мусоропровод  подъездное освещение  подъездное отопление  почтовые ящики	В ограниченно-работоспособном состоянии  В работоспособном состоянии  в работоспособном состоянии  В ограниченно-работоспособном состоянии  в работоспособном состоянии  В работоспособном состоянии	Требуется текущий ремонт под.№1,2      восстановить водоснабжение, водоотведение,
<b>МАЛЫЕ ФОРМЫ</b>			
1.	Качели, горки бельевые стойки, скамьи иные сооружения	В работоспособном состоянии	Требуется покраска урн, скамеек
<b>БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ</b>			
1.	Подъездные дороги, подходы к подъездам тротуары,  деревья, кустарники, ограждение фасадов, архитектурный облик, освещение придомовой территории.	В ограниченно-работоспособном состоянии   в работоспособном состоянии  В работоспособном состоянии	Требуется капитальный ремонт с расширением проезжей части, с заменой бордюрного камня   требуется обрезка кустов

#### Выводы и предложения комиссии:

Требуется капитальный ремонт: кровли, ремонт системы ЦО, ГВС, ХВС, электрощитовой, канализации, фасада, ремонт отмосток, ремонт лифтового оборудования

текущему ремонту: ЦО замена обратного клапана ф50-1шт, затвор ф80-2шт, сборки ф20-20шт, ГВС замена сборки ф32-8шт, задвижка ф50-2шт, узел ХВС- задвижки ф50-3шт замена сборки ф32-6шт, замена труб канализации ф100-20п/м, утеплить стену в кв.№72-12м2, замена оконных блоков на пластиковые под.№1,2, текущий ремонт подъезда №1,2 установить решетки на

вентиляционное отверстие на

продуха под крышей, восстановить водоснабжение, водоотведение в мусорокамерах под №1,2

Благоустройство: требуется капитальный ремонт проезжей части с расширением тротуаров, подходов к подъездам, покраска урн, скамеек, обрезка кустов согласно протокола голосования собственников.

Председатель комиссии: Силантьев Е.С. 

Члены комиссии: Бапилов А.Н. 

Чичаева Р.Г. 

Председатель совета МКД Ключникова Т.В. 