

АКТ №  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«06» 08 2021г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: с. Криуши ул. Затон д.к 14

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

С.А. Федотова  
(ФИО, подпись)

Мастер участка ООО «Домоправление»

С.А. Федотова  
(ФИО, подпись)

С.А. Федотова.

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

И.Р. Нарутдинов  
(ФИО, подпись)

И.Р. Нарутдинов

Дата: 06.08.2021г

АКТ №  
на выполнение гидропневматической промывки

г. Новоульяновск

«06» 08 2021г.

Произведена гидропневматическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: с. Криуши ул. Затон д.к 14

Гидропневматическая промывка	
Начало промывки	10:00
Окончание промывки	11:00
Давление водопроводной воды	2,8 кг/см <sup>2</sup>
Давление водо-воздушной смеси	6 кг/см <sup>2</sup>

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

С.А. Федотова  
(ФИО, подпись)

Мастер участка ООО «Домоправление»

С.А. Федотова  
(ФИО, подпись)

С.А. Федотова.

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

И.Р. Нарутдинов  
(ФИО, подпись)

И.Р. Нарутдинов

Дата: 06.08.2021г