

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 05 » 08 2021г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: с. Крушино ул. Заман д 117

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области С.А. Федотова (ФИО, подпись)

Мастер участка ООО «Домоправление» С.А. Федотова (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление» И.Р. Нарутдинов (ФИО, подпись)

Дата: 05.08.2021г

АКТ №
на выполнение гидропневматической промывки

г. Новоульяновск

« 05 » 08 2021г.

Произведена гидропневматическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: с. Крушино ул. Заман д 117

Гидропневматическая промывка	
Начало промывки	1300
Окончание промывки	1400
Давление водопроводной воды	2,8 кг/см ²
Давление водо-воздушной смеси	6 кг/см ²

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области С.А. Федотова (ФИО, подпись)

Мастер участка ООО «Домоправление» С.А. Федотова (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление» И.Р. Нарутдинов (ФИО, подпись)

Дата: 05.08.2021г