

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 30 » 07 2021г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: с. Криуши ул. Завок д 122

Произведена опрессовка
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области



(ФИО, подпись)

Мастер участка ООО «Домоправление»


(ФИО, подпись)

С.А. Федотова.

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»


(ФИО, подпись)

Н.И. Нарутдинов

Дата: 30.07.2021.

АКТ №
на выполнение гидропневматической промывки

г. Новоульяновск

« 30 » 07 2021г.

Произведена гидропневматическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: с. Криуши ул. Завок д 122


Гидропневматическая промывка	
Начало промывки	830
Окончание промывки	1000
Давление водопроводной воды	2,8 кг/см ²
Давление водо-воздушной смеси	6 кг/см ²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области



(ФИО, подпись)

Мастер участка ООО «Домоправление»


(ФИО, подпись)

С.А. Федотова.

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»


(ФИО, подпись)

Н.И. Нарутдинов

Дата: 30.07.2021г.