

АКТ №  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 03 » 08 2021г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: с. Крушино ул. Затон д. 40

Произведена опрессовка  
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

[Подпись]  
(ФИО, подпись)

Мастер участка ООО «Домоправление»

[Подпись] С.А. Федотова.  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

[Подпись] И.Х. Нарутдинов  
(ФИО, подпись)

Дата: 03.08.2021г

АКТ №  
на выполнение гидропневматической промывки

г. Новоульяновск

« 03 » 08 2021г.

Произведена гидропневматическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: \_\_\_\_\_

Гидропневматическая промывка	
Начало промывки	<u>1030</u>
Окончание промывки	<u>1200</u>
Давление водопроводной воды	<u>2,8 кг/см<sup>2</sup></u>
Давление водо-воздушной смеси	<u>6 кг/см<sup>2</sup></u>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

[Подпись]  
(ФИО, подпись)

Мастер участка ООО «Домоправление»

[Подпись] С.А. Федотова.  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

[Подпись] И.Х. Нарутдинов  
(ФИО, подпись)

Дата: 03.08.2021г