

АКТ №  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 03 » 08 2021г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: с. Криушице ул. Заток д/кчт

Произведена опрессовка  
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

Мастер участка ООО «Домоправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

С.А. Федотова (ФИО, подпись)  
С.А. Федотова  
И.Х. Нарутдинов (ФИО, подпись)

Дата: 03.08.2021г

АКТ №  
на выполнение гидропневматической промывки

г. Новоульяновск

« 03 » 08 2021г.

Произведена гидропневматическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: с. Криушице ул. Заток д/кчт

Гидропневматическая промывка	
Начало промывки	<u>14 00</u>
Окончание промывки	<u>15 30</u>
Давление водопроводной воды	<u>2,8 кг/см<sup>2</sup></u>
Давление водо-воздушной смеси	<u>6 кг/см<sup>2</sup></u>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

Мастер участка ООО «Домоправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

С.А. Федотова (ФИО, подпись)  
С.А. Федотова  
И.Х. Нарутдинов (ФИО, подпись)

Дата: 03.08.2021г