

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

«18» 08 2021г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: с. Криуши ул. Затон д/к 45


Произведена опрессовка
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области


(ФИО, подпись)

Мастер участка ООО «Домоуправление»

С.А. Федотова
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

И.К. Нарутдинов
(ФИО, подпись)

Дата: 18.08.2021г.

АКТ №
на выполнение гидропневматической промывки

г. Новоульяновск

«18» 08 2021г.

Произведена гидропневматическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: с. Криуши ул. Затон д/к 45

Гидропневматическая промывка

Начало промывки

13 00

Окончание промывки

14 30

Давление водопроводной воды

2,8 кг / см²

Давление водо-воздушной смеси


6 кг / см²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области


(ФИО, подпись)

Мастер участка ООО «Домоуправление»

С.А. Федотова
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

И.К. Нарутдинов
(ФИО, подпись)

Дата: 18.08.2021г.