

АКТ №  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 11 » 08 2021г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: с. Крушино ул. Затаея д. № 47

Произведена опрессовка  
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

С.А. Федотова  
(ФИО, подпись)

Мастер участка ООО «Домоправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

И.Р. Нарутдинов  
(ФИО, подпись)

Дата: 11.08.2021г.

АКТ №  
на выполнение гидропневматической промывки

г. Новоульяновск

« 11 » 08 2021г.

Произведена гидропневматическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: с. Крушино ул. Затаея д. № 47

Гидропневматическая промывка	
Начало промывки	13 30
Окончание промывки	15 30
Давление водопроводной воды	2,8 кг/см <sup>2</sup>
Давление водо-воздушной смеси	6 кг/см <sup>2</sup>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

С.А. Федотова  
(ФИО, подпись)

Мастер участка ООО «Домоправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

И.Р. Нарутдинов  
(ФИО, подпись)

Дата: 11.08.2021г.