

АКТ №  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

« 13 » 08 2021г.

г. Новоульяновск

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: с. Крушино ул. Затон д 150

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

[Подпись]  
(ФИО, подпись)

Мастер участка ООО «Домоправление»

[Подпись]  
(ФИО, подпись)

С.А. Федотова.

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

[Подпись]  
(ФИО, подпись)

И.Х. Нарутдинов

Дата: 13.08.2021г

АКТ №  
на выполнение гидропневматической промывки

« 13 » 08 2021г.

г. Новоульяновск

Произведена гидропневматическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: с. Крушино ул. Затон д 150

Гидропневматическая промывка	1400
Начало промывки	1530
Окончание промывки	2,8 кг/см <sup>2</sup>
Давление водопроводной воды	6 кг/см <sup>2</sup>
Давление водо-воздушной смеси	

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

[Подпись]  
(ФИО, подпись)

Мастер участка ООО «Домоправление»

[Подпись]  
(ФИО, подпись)

С.А. Федотова.

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

[Подпись]  
(ФИО, подпись)

И.Х. Нарутдинов

Дата: 13.08.2021г