

АКТ № 19  
На выполнение гидравлической промывки

«17» июня 2021 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания:

ООО «ЖилДом» (организация)

по адресу п. Октябрьский, пер. Юбилейный, д. 3

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	9.00
Окончание промывки	16.00
Давление водопроводной воды	3 кг/см <sup>2</sup>
Давление водо-воздушной смеси	6 кг/см <sup>2</sup>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»

мастер котельной ПУ р.п. Старая Мамаевка п. Октябрьский Маркина В.А.

Представитель поселения

Представитель ООО «ЖилДом» Калашников О.В.

Специалист по жилфонду Гришина Е.В.

«Потребитель»

Велицкий В.А.  
Ф.И.О.

Маслов  
подпись

АКТ № 19

На выполнение опрессовки на прочность и плотность

«17» июня 2021 г.

При проведении работ по подготовке к отопительному сезону

ООО «ЖилДом» (организация)

по адресу п. Октябрьский, пер. Юбилейный, д. 3

Произведена опрессовка:

эlevatorного (теплого) узла на 10 кг/см<sup>2</sup>

узла ввода ИТП на 10 кг/см<sup>2</sup>

система отопления здания на 6 кг/см<sup>2</sup>

Система выдержала опрессовку в течение 10 мин. Разрыв, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»

мастер котельной ПУ р.п. Старая Мамаевка п. Октябрьский Маркина В.А.

Представитель поселения

Представитель ООО «ЖилДом» Калашников О.В.

Специалист по жилфонду Гришина Е.В.

«Потребитель»

Велицкий В.А.  
Ф.И.О.

Маслов  
подпись