

АКТ № 12  
На выполнение гидравлической промывки

«08» июня 2021г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания:

ИП Гришина ИВ

(организация)

по адресу п. Октябрьский, ул. Ульяновская, д. 1

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	9.00
Окончание промывки	16.00
Давление водопроводной воды	3кг/см <sup>2</sup>
Давление водо-воздушной смеси	6кг/см <sup>2</sup>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»

Мастер по котельным п. Октябрьский Миронов Д.А.

Представитель поселения \_\_\_\_\_

Представитель ООО «ЖилДом» Калашников О.В.

Специалист по жилфонду Гришина Е.В.

«Потребитель» \_\_\_\_\_

Ф.И.О.

подпись

АКТ № 12

На выполнение опрессовки на прочность и плотность

«08» июня 2021г.

При проведении работ по подготовке к отопительному сезону

ИП Гришина ИВ

(организация)

по адресу п. Октябрьский, ул. Ульяновская, д. 1

Произведена опрессовка:

элеваторного (теплового) узла на 10кг/см<sup>2</sup>

узла ввода ИТП на 10кг/см<sup>2</sup>

система отопления здания на 6кг/см<sup>2</sup>

Система выдержала опрессовку в течение 10 мин. Разрыв, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации \_\_\_\_\_

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»

Мастер по котельным п. Октябрьский Миронов Д.А.

Представитель поселения \_\_\_\_\_

Представитель ООО «ЖилДом» Калашников О.В.

Специалист по жилфонду Гришина Е.В.

«Потребитель» \_\_\_\_\_

Ф.И.О.

подпись