

АКТ № 13
На выполнение гидравлической промывки

«09» июня 2021 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания:

ИП Гришина ИВ

(организация)

по адресу п. Октябрьский, ул. Ульяновская, д. 2

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	9.00
Окончание промывки	16.00
Давление водопроводной воды	3кг/см ²
Давление водо-воздушной смеси	6кг/см ²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»

Мастер по котельным ПУ р.п. Старая Машина п. Октябрьский Миронов В.А. [подпись]

Представитель поселения _____

Представитель ООО «ЖилДом» Калашников О.В. _____

Специалист по жилфонду Гришина Е.В. _____

«Потребитель» _____

Кушикова Любовь Шавкеевна

Ф.И.О.

подпись

АКТ № 13

На выполнение опрессовки на прочность и плотность

«09» июня 2021 г.

При проведении работ по подготовке к отопительному сезону _____

ИП Гришина ИВ

(организация)

по адресу п. Октябрьский, ул. Ульяновская, д.

Произведена опрессовка:

элеваторного (теплового) узла на 10кг/см²

узла ввода ИТП на 10кг/см²

система отопления здания на 6кг/см²

Система выдержала опрессовку в течение 10 мин. Разрыв, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»

Мастер по котельным ПУ р.п. Старая Машина п. Октябрьский Миронов В.А. [подпись]

Представитель поселения _____

Представитель ООО «ЖилДом» Калашников О.В. _____

Специалист по жилфонду Гришина Е.В. _____

«Потребитель» _____

Кушикова Любовь Шавкеевна

Ф.И.О.

подпись