

АКТ № 20
На выполнение гидравлической промывки

« 18 » июня 2011 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания:

ИП Гришина И.В.

(организация)

по адресу п. Октябрьский, пер. Юбилейный, д. 4

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	9.00
Окончание промывки	16.00
Давление водопроводной воды	3 кг/см ²
Давление водо-воздушной смеси	6 кг/см ²

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
мастер по котельным ПУ р.п. Старое Мейно п. Октябрьский Мирон В.В.

Представитель поселения _____

Представитель ООО «ЖилДом» Калашников О.В. _____

Специалист по жилфонду Гришина Е.В. _____

«Потребитель» Лещинова Елена Федоровна

Ф.И.О.

подпись

АКТ № 20

На выполнение опрессовки на прочность и плотность

« 18 » июня 2011 г.

При проведении работ по подготовке к отопительному сезону _____

ИП Гришина И.В.

(организация)

по адресу п. Октябрьский, пер. Юбилейный, д. 4

Произведена опрессовка:

элеваторного (теплового) узла на 10 кг/см²

узла ввода ИТП на 10 кг/см²

система отопления здания на 6 кг/см²

Система выдержала опрессовку в течение 10 мин. Разрыв, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
мастер по котельным ПУ р.п. Старое Мейно п. Октябрьский Мирон В.В.

Представитель поселения _____

Представитель ООО «ЖилДом» Калашников О.В. _____

Специалист по жилфонду Гришина Е.В. _____

«Потребитель» Лещинова Елена Федоровна

Ф.И.О.

подпись