

АКТ № 21
На выполнение гидравлической промывки

« 19 » июль 2014 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания:

ИП Гришина ИВ

(организация)

по адресу п. Октябрьский, пер. Юбилейный, д. 6

| Гидравлическая промывка | |
|-------------------------------|---------------------|
| Начало промывки | 9.00 |
| Окончание промывки | 16.00 |
| Давление водопроводной воды | 3кг/см ² |
| Давление водо-воздушной смеси | 6кг/см ² |

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
мастер по котельным П.У.р.п. Станислав Михайлович Октябрьский Маринин В.А. (подпись)

Представитель поселения _____

Представитель ООО «ЖилДом» Калашников О.В. _____

Специалист по жилфонду Гришина Е.В. _____

«Потребитель» _____

Васильев Е.В.

Ф.И.О.

подпись

АКТ № 21
На выполнение опрессовки на прочность и плотность

« 19 » июль 2014 г.

При проведении работ по подготовке к отопительному сезону _____

ИП Гришина ИВ

(организация)

по адресу п. Октябрьский, пер. Юбилейный, д. 6

Произведена опрессовка:

элеваторного (теплового) узла на 10кг/см²

узла ввода ИТП на 10кг/см²

система отопления здания на 6кг/см²

Система выдержала опрессовку в течение 10 мин. Разрыв, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
мастер по котельным П.У.р.п. Станислав Михайлович Октябрьский Маринин В.А. (подпись)

Представитель поселения _____

Представитель ООО «ЖилДом» Калашников О.В. _____

Специалист по жилфонду Гришина Е.В. _____

«Потребитель» _____

Васильев Е.В.

Ф.И.О.

подпись