

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

«16» июля 2021 г.

г. Новоульяновск

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

Решетникова 4

Произведена опрессовка узла ввода ИТП

на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания

на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

С.И. Жуков
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Александр Куликов
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

С.И.
(ФИО, подпись)

Дата:

16.06.21 г. ✓ Зей - Зейвалов Г.В 7-кв 30

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

«16» июля 2021 г.

г. Новоульяновск

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу:

Решетникова 4

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды

Давление воды в системе отопления

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

С.И. Жуков
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Александр Куликов
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

С.И.
(ФИО, подпись)

Дата:

16.06.21 г. ✓ Зей - Зейвалов Г.В кв. 30