

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 15 » июня 2021г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

ул. Ульяновская д. 14

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП

на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания

на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации:

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Дата:

15.06.21 Рамаева Т.И. в. 12.00 / Душман В.В. в. 84.

Варва Павлова

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 15 » июня 2021г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу:

ул. Ульяновская д. 14

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды

Давление воды в системе отопления

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации:

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

Дата:

15.06.21 Рамаева Т.И. в. 12.00

Варва Павлова

Душман В.В. в. 84
Варва Павлова