

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 15 » июня 2021г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

ул. Ульяновская д. 18В

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП

на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания

на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

*И.И. Франчук*  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

*Александр Александрович*  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

*Сергей Александрович*  
(ФИО, подпись)

Дата:

*15 июня 2021г.*

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 15 » июня 2021г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу:

ул. Ульяновская д. 18В

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды

Давление воды в системе отопления

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

*И.И. Франчук*  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

*Александр Александрович*  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

*Сергей Александрович*  
(ФИО, подпись)

Дата:

*15 июня 2021г.*