

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

« 9 » 06 2021г.

г. Новоульяновск

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: Ульяновская 22

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области (ФИО, подпись) С.Г. Антонов

Начальник участка ООО «Домоправление» (ФИО, подпись) _____

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление» (ФИО, подпись) _____

Дата: 09.06.21 г. Жукина кв 5



АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

« 9 » 06 2021г.

г. Новоульяновск

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: Ульяновская 22

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	<u>10.9.06.2021</u>
Окончание промывки	<u>13.9.06.2021</u>
Давление водопроводной воды	<u>2,8 м/с</u>
Давление воды в системе отопления	<u>6 м/с</u>

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области (ФИО, подпись) С.Г. Антонов

Начальник участка ООО «Домоправление» (ФИО, подпись) _____

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление» (ФИО, подпись) _____

Дата: 09.06.21 г

