

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 2 » 06 2021г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: Ульяновская 31

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

[Подпись] (ФИО, подпись)
С.Г. Антонов

Начальник участка ООО «Домоуправление»

_____ (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

[Подпись] (ФИО, подпись)

Дата: 02 06 21г

[Подпись]



АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 2 » 06 2021г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: Ульяновская 31

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды

Давление воды в системе отопления

10:00 2.06.2021
14:00 2.06.2021
2,7 кг/см
6 кг/см

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

[Подпись] (ФИО, подпись)
С.Г. Антонов

Начальник участка ООО «Домоуправление»

_____ (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

[Подпись] (ФИО, подпись)

Дата: 02 06 21г

[Подпись]

