

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

« 8 » 06 2021г.

г. Новоульяновск

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

Ульяновская 95-51

Произведена опрессовка узла ввода ИТП системы отопления здания

на 6,8 кг/см. кв. на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации:

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)

С.П. Антонов



Дата:

08.06.21г

Ульяновская 95-51

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

« 8 » 06 2021г.

г. Новоульяновск

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу:

Ульяновская 95

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды

Давление воды в системе отопления

15° 8.06.2021

16° 8.06.2021

27 м/с

6 м/с

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации:

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоправление»

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)

С.Е. Антонов



Дата:

08.06.21г

Ульяновская 95-51