

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 21 » 05 2021г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: Волжская 15


Произведена опрессовка
узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области


(ФИО, подпись) С.Г. Антонов.

Начальник участка ООО «Домоправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»


(ФИО, подпись)



Дата: 21.05.2021г. Архимова Л.В. кв 4

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 21 » 05 2021г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: Волжская 15


| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Гидравлическая промывка | |
| Начало промывки | <u>8¹⁵ 21.05.2021</u> |
| Окончание промывки | <u>10⁴⁰ 21.05.2021</u> |
| Давление водопроводной воды | <u>2,8 кг/см²</u> |
| Давление воды в системе отопления | <u>6 кг/см²</u> |

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области


(ФИО, подпись) С.Г. Антонов.

Начальник участка ООО «Домоправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»


(ФИО, подпись)



Дата: 21.05.2021г. Архимова Л.В. кв 4