

Время 13.08

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

«11» июня 2021г.

г. Новоульяновск

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: ул. Волжская д. 35А

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв. системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потении швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого. Рекомендации:

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

*[Signature]*  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

*[Signature]*  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

*[Signature]*  
(ФИО, подпись)

Дата: 11.06.21г.

*[Signature]* № 94

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

«11» июня 2021г.

г. Новоульяновск

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: ул. Волжская д. 35А

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды

Давление воды в системе отопления

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации:

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

*[Signature]*  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

*[Signature]*  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

*[Signature]*  
(ФИО, подпись)

Дата: 11.06.21г.

*[Signature]* № 94