

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

« 27 » 05 2021г.

г. Новоульяновск

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

Мира 1

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП

на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания

на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

С.Г. Антонов.

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)



Дата:

27.05.21

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

« 27 » 05 2021г.

г. Новоульяновск

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу:

Мира 1

Гидравлическая промывка

Начало промывки

8:50 27.05.2021

Окончание промывки

10:50 27.05.2021

Давление водопроводной воды

2,8 кг/см<sup>2</sup>

Давление воды в системе отопления

6 кг/см<sup>2</sup>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

С.Г. Антонов.

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Дата:

27.05.21

