

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 28 » 05 2021г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

Миша 11

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации:

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)

С.Г. Антонов

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Дата:

28.05.21г. - 4648 В.Д.



АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 28 » 05 2021г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу:

Миша 11

Гидравлическая промывка

Начало промывки

14<sup>00</sup> 28.05.2021

Окончание промывки

16<sup>15</sup> 28.05.2021

Давление водопроводной воды

2,8 м/с.

Давление воды в системе отопления

6 м/с.

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации:

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)

С.Г. Антонов

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Дата:

28.05.21г. В.Д. - 4816

