

АКТ №  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 30 » 06 2021 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

ул. Мира д. 19

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП

на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания

на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.


Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоправление»

  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

  
(ФИО, подпись)

Дата:

30.06.21г.



Маслаков С.В. см. 12

АКТ №  
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 30 » 06 2021 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу:

ул. Мира д. 19

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды

Давление воды в системе отопления

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.


Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.


Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

  
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоправление»


  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

  
(ФИО, подпись)

Дата:

30.06.21г.



Маслаков С.В. см. 12