

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

« 27 » 05 2021г.

г. Новоульяновск

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: Миша 3

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв. системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

(ФИО, подпись)

С.Г. Антонов

Начальник участка ООО «Домоправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

(ФИО, подпись)

Дата: 27.05.21г.

кв 20.



АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

« 27 » 05 2021г.

г. Новоульяновск

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: Миша 3

Гидравлическая промывка	
Начало промывки	<u>10:50 27.05.2021</u>
Окончание промывки	<u>13:40 27.05.2021</u>
Давление водопроводной воды	<u>2,8 атм</u>
Давление воды в системе отопления	<u>6 атм</u>

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

(ФИО, подпись)

С.Г. Антонов

Начальник участка ООО «Домоправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

(ФИО, подпись)

Дата: 27.05.21г.

кв 20.

