

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 27 » 05 2021г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

Миша 5

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП

на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания

на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)

С.Г. Антонов.



Дата:

27.05.21 г. ВММ/к85

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 27 » 05 2021г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу:

Миша 5

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды

Давление воды в системе отопления

13:50 27.05.2021

16:30 27.05.2021

2,8 ат/см²

6 ат/см²

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)

С.Г. Антонов.



Дата:

27.05.21 г. ВММ/к85