

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

« 28 » 05 2021г.

г. Новоульяновск

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: Мира 9

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление» _____ (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» _____ (ФИО, подпись)

Дата: 28 05 21г. Баж №1



АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

« 28 » 05 2021г.

г. Новоульяновск

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: Мира 9

Гидравлическая промывка	<u>8ч 28.05.2021</u>
Начало промывки	<u>10ч 28.05.2021</u>
Окончание промывки	<u>2,8 м/с</u>
Давление водопроводной воды	<u>6 м/с</u>
Давление воды в системе отопления	

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление» _____ (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» _____ (ФИО, подпись)

Дата: 28 05 21г. Баж №1

