

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 28 » 06 2021 г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

ул. Мещина д. 4

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП

на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания

на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

И.И. Французский
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоправление»

Евгений Николаевич Е.А.
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

Козлов А.А.
(ФИО, подпись)

Дата:

28.06.21 г. Бурдеева Бурдеева Г.В. Кв.20

АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 28 » 06 2021 г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу:

ул. Мещина д. 4

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Дезаэрация водопроводной воды

Давление воды в системе отопления

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

И.И. Французский
(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоправление»

Евгений Николаевич Е.А.
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

Козлов А.А.
(ФИО, подпись)

Дата:

28.06.21 г. Бурдеева Бурдеева Г.В. Кв.20