

АКТ №
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 2 » 06 2021г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: Заводские 11

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

С.Г. Антонов

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Дата:

02.06.21 Александр Селезнев ВВ кв 4



АКТ №
на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 2 » 06 2021г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: Заводские 11

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Гидравлическая промывка | |
| Начало промывки | 09 2.06.2021 |
| Окончание промывки | 10 40 2.06.2021 |
| Давление водопроводной воды | 2,8 атм |
| Давление воды в системе отопления | 6 атм |

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации _____

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального
Комплекса Ульяновской области

Начальник участка ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

С.Г. Антонов

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление»

(ФИО, подпись)

Дата:

02.06.21 Александр Селезнев ВВ кв 4

