

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

г. Новоульяновск

« 3 » 06 2021г.

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу:

Заводская 3

Произведена опрессовка

узла ввода ИТП

на 6,8 кг/см. кв.

системы отопления здания

на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоправление»

(ФИО, подпись)

С.Г. Антонов

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

(ФИО, подпись)

Дата:

3.06.2021

Мамкина Л.В.

Труфанов З

АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

г. Новоульяновск

« 3 » 06 2021г.

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу:

Заводская 3

Гидравлическая промывка

Начало промывки

Окончание промывки

Давление водопроводной воды

Давление воды в системе отопления

800 3.06.2021

1050 3.06.2021

2,7 ат/см

6 ат/см

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального  
Комплекса Ульяновской области

(ФИО, подпись)

Начальник участка ООО «Домоправление»

(ФИО, подпись)

С.Г. Антонов

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

(ФИО, подпись)

Дата:

3.06.2021

Мамкина Л.В.

Труфанов З