

АКТ №

на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

« 3 » 06 2021г.

г. Новоульяновск

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: Заводская 5

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.

Рекомендации:

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области (ФИО, подпись) С.Г. Антонов

Начальник участка ООО «Домоуправление» (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» (ФИО, подпись)

Дата: 03.06.2021 Жапонцева ИИ кв 21



АКТ №

на выполнение гидравлической промывки

« 3 » 06 2021г.

г. Новоульяновск

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплопотребления здания

по адресу: Заводская 5

Гидравлическая промывка	<u>10ч 3.06.2021</u>
Начало промывки	<u>14ч 3.06.2021</u>
Окончание промывки	<u>28м/ч</u>
Давление водопроводной воды	<u>6кг/см²</u>
Давление воды в системе отопления	

Система теплопотребления промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации:

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области (ФИО, подпись) С.Г. Антонов

Начальник участка ООО «Домоуправление» (ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоуправление» (ФИО, подпись)

Дата: 03.06.2021 Жапонцева ИИ кв 21

