

АКТ №  
на выполнение опрессовки на прочность и плотность.

« 4 » 06 2021г.

г. Новоульяновск

При проверке работ по подготовке к отопительному сезону

по адресу: Заводская 6

Произведена опрессовка узла ввода ИТП на 6,8 кг/см. кв.  
системы отопления здания на 6,0 кг/см. кв.

Система выдержала опрессовку в течении 10 мин. Разрывов, утечек, потения швов не обнаружено, падение давления в пределах допустимого.  
Рекомендации:

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

  
(ФИО, подпись) С.Г. Антонов.



Начальник участка ООО «Домоправление»

\_\_\_\_\_  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

\_\_\_\_\_  
(ФИО, подпись)

Дата: 04.06.2021 Ленина Завод 6-46

АКТ №  
на выполнение гидравлической промывки

« 4 » 06 2021г.

г. Новоульяновск

Произведена гидравлическая промывка внутренней системы теплоснабжения здания

по адресу: Заводская 6

Гидравлическая промывка	<u>10<sup>00</sup> 4.06.2021</u>
Начало промывки	<u>13<sup>20</sup> 4.06.2021</u>
Окончание промывки	<u>2,7м/с</u>
Давление водопроводной воды	<u>6м/с</u>
Давление воды в системе отопления	

Система теплоснабжения промыта до осветления, вскрыты батареи.

Рекомендации:

Настоящий Акт не является документом, подтверждающим готовность систем теплоснабжения здания к работе в зимних условиях.

Представитель ОГКП Корпорация Развития Коммунального Комплекса Ульяновской области

  
(ФИО, подпись) С.Г. Антонов.



Начальник участка ООО «Домоправление»

\_\_\_\_\_  
(ФИО, подпись)

Слесарь-сантехник ООО «Домоправление»

\_\_\_\_\_  
(ФИО, подпись)

Дата: 04.06.2021 Ленина Завод 6-46